

ОТЧЕТ
выполнения предписания № 40 п-26-2017 от 29.03.2017г (плановая проверка)

Предписания Роспотребнадзора					
	предписание	Срок выполнения	Ответственный	Средства	Отметка о выполнении
1.	- п.4.29-напольное покрытие в большинстве помещений имеет неровную, изношенную поверхность, многочисленные дефекты. В кабинетах географии, русского языка линолеум окрашен краской; в кабинете физики многочисленные дефекты и щели.	2020-2025	директор	муниципальные	
2.	-п.п.6.8,6.10,7.1.9. – оконные блоки изношенные, деревянные рамы деформированные, часть фрамуг не функционирует, имеются разбитые и треснувшие стёкла, что не позволяет проводить качественную очистку и мытьё стёкол, а также обеспечивать режим проветривания; в процедурном кабинете медицинского блока, кабинете физики окна затянуты плёнкой				выполнено
3.	-п.3.8 – в неудовлетворительном состоянии находится твёрдое покрытие у входа на территорию школы проезды и пр.: асфальт имеет выбоины, неровности, местами разрушен.	2020-2021			
4.	- п. 5.3 –мебель в кабинетах физики, химии, О.Б.Ж, информатики старая, изношена, не соответствует ГОСТу.	2020-2025			
5.	- п. 3.3-физкультурно-спортивная зона должным образом не оборудована.				
6.	- п. 4.14 – в спортивном зале не обеспеченно функционирование душевых и санитарных узлов при раздевалках предусмотренных проектом строительства.				
7.	- п.п. 4.25,12.8 – в санузле мальчиков ремонт оборудовано 3 унитаза в закрывающихся кабинах, унитазы полностью забетонированы, не оборудованы сидениями; отдельный санузел для персонала отсутствует.	2020 г	директор	муниципальные	выполнено

8.	- п. 4.28 – в раздевалке для мальчиков при спортивном зале стена имеет дефекты, имеются немногочисленные выбоины и скол; в санузлах мальчиков на 1 этаже ремонт не проводился, стены окрашены в/э краской, имеют дефекты.				выполнено
9.	- п.4.30 – стены процедурного кабинета окрашены водоэмульсионной краской не устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.				выполнено
10.	-п.8.1 – горячим водоснабжением не обеспечены следующие помещения образовательного учреждения: умывальные раковины перед входом на пищеблок, раковины в санитарных узлах.	2020 г.	директор	муниципальные	
11.	- п. 7.2.6 – классные доски, не обладающие собственным свечением, в кабинетах физики и химии не оборудованы софитами.	2020г.	директор	муниципальные	
12.	-п.7.2.1,7.2.4– при инструментальном исследовании уровень искусственного освещения в кабинетах химии, физики не соответствует нормативным требованиям (протокол изменения освещения от 17.03.17г. № 4931, (п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1.2.1.1.1278-03).				выполнено
13.	- п.7.1.8- оконные проёмы в учебном классе математики оборудованы тканевыми шторами с длиной ниже уровня подокойника.				выполнено
14.	- п.5.7 – кабинет иностранного языка, истории оборудованы классной доской темно-бордового цвета не имеющей антибликового покрытия, в кабинете 4 класса доска не оснащена лотком для задержания мела.				выполнено
15.	- п.11.4,11.2- обследование учащихся начальных классов на контактные гельминтозы не организовано.				выполнено
16.	- п.76.2.10 – отсутствует договор на утилизацию люминесцентных перегоревших, неисправных ламп со специализированной организацией.				выполнено
17.	- п.13.1 – руководитель не обеспечил выполнение требований санитарных правил всеми сотрудниками учреждения.				

18.	- п. 6.2 – не осуществляется контроль за соблюдением температурного режима в учебных помещениях - на момент проверки в мастерской отсутствует бытовой термометр.				выполнено
-----	--	--	--	--	-----------

Директор школы
11.12.19г.



Т.Н.Васик